

**Информация о наличии свободных и доступных мощностей ЖтПФ АО «QAZAQGAZ AİMAQ»  
на 01.04.2025 года.**

| № | Наименование АГРС            | Тип регулятора давления                         | Производительность (мощность) м3/час | Фактическая загруженность м3/час                      | Свободная мощность м3/час |
|---|------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1 | АГРС Талдыкорган             | TARTARINI:<br>150/300 – 2 ед.<br>40/150 – 1 ед. | 100 000                              | 40 400 (с учетом объема ТОО «KBS GAZ»)                | 59 600                    |
| 2 | АГРС Талгар (линия г.Талгар) | РДУ – 80/80- 2 ед;<br>РДО- 32- 2 ед.            | 50 000                               | 30 000                                                | 20 000                    |
| 3 | АГРС Байсерке                | РДМ 80/200- 4 ед.                               | 50 000                               | 15 100 (с учетом объема индустриальной зоны «Кайрат») | 34 900                    |
| 4 | АГРС Сарыозек                | РГП – 100/100– 2 ед.<br>РГП– 50/100 – 1 ед.     | 30 000                               | 2000                                                  | 28 000                    |

\*Согласно предоставленных данных УМГ «Алматы» АО «Интергаз Центральная Азия»

**И.о.директора**

Согласовано:

Главный инженер

Начальник ПТО

Начальник ССирГ



**Ж.Алишев**

Ж.Алишев

А.Далдаев

Д.Осербаев