

на 01.07.2025 года (отопительный период, II-квартал 2025 года.)

№ п/п	Район (ГХ)	Населенный пункт	Наименование АГРС	Рабочее давление, кгс/см ²		Производительность (мощность) м ³ /ч		Резерв мощности, м ³ /ч
				входное	выходное	Проектная	Фактическая	
1	г. Ақтобе		ГРС-1	27,5	6,1	19000	107458	82542
2			ГРС-2	28,9	7,9	15000	129642	20358
3			ГРС-3	0	0	50000	0	на консервации
4			АГРС-300	28	7,6	30000	127377	172623
5			г. Жандаташ	27,7	4,5	30000	24570	5430
6			п. Сағашилы	28,4	4	3000	629	2371
7	Мұғалжар		п. Өмба	46,1	3	10000	5415	4585
8			ГРС Құмжарған	47,5	2	3000	260	2740
9			п. Алтынды	44,3	2	5000	253	4747
10	Қарауқелды	п. Қарауқелды	ГРС Қарауқелды	28,4	5	10000	4745	5255
11	Темир		п. Темир	28,4	3,5	10000	920	9080
12			п. Ақжар	27,2	5	10000	6034	3966
13			п. Тасқопа	28,4	2	5000	199	4801
14	Алга		г. Алга	28,1	3,5	30000	8443	21557
15			п. Самбай	28,2	2,5	10000	401	9599
16			п. Бестамак	29,9	2,5	10000	1228	8772
17			п. Қарабулақ	27,1	3	10000	1656	8344
18			п. Тамды	28,2	3,5	10000	2284	7716
19			п. Комсомол	33,9	4,5	15000	5958	9042
20			п. Қарабулақ	34,8	5	10000	1385	8615
21			п. Акколь	34,5	2	5000	538	4462
22	Айтекеби		п. Жамбыл	33,8	3	5000	785	4215
23			п. Аралтобе	34,5	2	10000	204	9796
24	Хромтау		г. Хромтау	36,3	6	60000	30771	29229
25			п. Богетсай	34,4	3	10000	2737	7263
26			п. Ақжар	34,0	3	10000	1825	8175
27	Иргиз		п. Коктау	34,9	5	17000	10373	6627
28			п. Иргиз	34,6	3	15000	4452	10548
29			п. Жаным би	34,7	3	5000	741	4259
30	Шалқар		г. Шалқар	32,6	3	10000	10866	-866
31			п. Шетергыз	35,2	2	10000	150	9850
32			п. Кайыр	28,1	3	10000	505	9495
33	Уил		п. Ақайтым	28,1	2	10000	351	9649
34			п. Уил	28,1	4	10000	2590	7410,26
Итого						1058000	495745	512255

Исп.: Нурлан Р.Н.

Директор

Ж. Битірбай