

**Информация о наличии свободных и доступных мощностей ЖТПФ АО «QAZAQGAZ AİMAQ»
на 01.07.2025 года.**

*

№	Наименование АГРС	Тип регулятора давления	Производительность (мощность) м3/час	Фактическая загруженность в пиковый период м3/час	Свободная мощность м3/час
1	АГРС Талдыкорган	TARTARINI: 150/300 – 2 ед. 40/150 – 1 ед.	100 000	40 400 (с учетом объема ТОО «KBS GAZ»)	59 600
2	АГРС Талгар (линия г. Талгар)	РДУ – 80/80- 2 ед; РДО- 32- 2 ед.	50 000	30 000	20 000
3	АГРС Байсерке	РДМ 80/200- 4 ед.	50 000	15 100 (с учетом объема индустриальной зоны «Кайрат»)	34 900
4	АГРС Сарыозек	РТП – 100/100– 2 ед. РТП– 50/100 – 1 ед.	30 000	2000	28 000

*Согласно предоставленных данных УМГ «Алматы» АО «Иннергаз Центральная Азия»

Главный инженер

Ж.Алишев

Согласовано:

Начальник ПТО

А.Далдаев

Начальник ССИРГ

Д.Осербаев

«Интергаз Орталық Азия»
акционерлік қоғамының
«Алматы» Арналары газ
құбырлары басқармасы

Қазақстан Республикасы, А15С7М6,
Алматы қаласы, Байзақов көш., 280 үй,
"Almaty Towers" БО, Оңтүстік мұнара, 15 қабат
БСН 030641001991
Тел.: +7(727) 296 48 48



15 floor, Almaty Towers BC,
block 280 Baizakov str., Almaty
A15C7M6, Republic of Kazakhstan
BIN 030641001991
Phone: +7(727) 296 48 48

Управление магистральных
газопроводов «Алматы»
акционерного общества
«Интергаз Центральная Азия»

Республика Казахстан, А15С7М6,
г. Алматы, ул. Байзақова, д. 280,
БЦ "Almaty Towers". Южная башня, 15 этаж
БИН 030641001991
Тел.: +7(727) 296 48 48

31.03.2025 г.

№ 46-01-46-19-251

Жетысуский производственный филиал
АО «QazaqGaz Aймақ»

Главному инженеру Алишеву Ж. г.

Талдыкорган, ул. Абылай хана, д. 125 тел.:
8 (7282) 60-10-46


Ответ на №№ 312-3105-272 от 14:03:2025г.

Филиал «Управление магистральных газопроводов «Алматы» АО «Интергаз
Центральная Азия», рассмотрев Ваше письмо, направляет информацию о
загруженности АГРС согласно приложению.


Приложение: Информация по загруженности АГРС.

Директор УМГ "Алматы"

Р. Суюндыков



Исп.: Нуетбаев К. О.
Тел: 296-48-48 (2721)
Email: k.nietbaev@ica.kz



Документ заверен электронно-цифровой подписью. СЗД EasyDocs

Информация по загрузке АГРС

№	Наименование АГРС	Тип регулятора давления газа	Производительность м3/час	Фактическая загруженность м3/час	Свободная мощность м3/час
1	АГРС Талдыкорган	ТАRTARINI: 150/300-2 ед. 40/150-1 ед.	100 000 м3/час	40 400 м3/час с учетом объема ТОО «KBS GAZ»	59 600 м3/час
2	АГРС Таптар (линия г. Таптар)	РДУ-80/80-2 ед. РДО -32 – 2 ед.	50 000 м3/час	30 000 м3/час	20 000 м3/час
3	АГРС Байсерке	РДМ 80/200 -4 ед.	50 000 м3/час	15 100 м3/час с учетом объема индустриальной зоны «Каират»	34 900 м3/час
4	АГРС Сарыозек	РТП - 100/100 -2 ед. РТП -50/100 -1 ед.	30 000 м3/час	2 000 м3/час	28 000 м3/час