

Информация о ГРП по ЗКПФ на 01.07.2025 г.

№ п/п	Район (ГХ)	Сельский округ, с/о	Населенный пункт	Наименование, № ГРП	Местоположение, адрес	Рабочее давление, МПа		Производительность (мощность), тыс. м3/час		Тип регулятора	Привязка к ГРС
						входное	выходное	входное	Проектная		
1	СЭГС	Уральск	Уральск	ГРП-8	ул.Алма-Атинская-ул.Просторная	0,6	0,3		18000	РДГ-150В	АГРС-1 Уральск
2	СЭГС	Уральск	Уральск	ГРП-10	ул.Цюлковского	0,6	0,3		18000	РДГ-150В	АГРС-1 Уральск
3	СЭГС	Уральск	Уральск	ГРП-23	ул. Сулутор, ул. Т. Шевченко	0,6	0,3		18000	РДГ-150В	АГРС-2 Уральск
4	СЭГС	Уральск	п.Желаево	ГРП-ХПП	Желаевское ХПП	0,6	0,3		7300	РДГ-80В	АГРС-1 Уральск
5	СЭГС	Уральск	Уральск	ГРПБ-58	ул.Московская,7-ой мкр	0,6	0,3		6700	РДБК-100В	АГРС-1 Уральск
6	СЭГС	Уральск	п.Желаево	ГРПБ-102	ж/д переезд Уральск-Бузулук	0,6	0,3		18000	РДГ-150В	АГРС-1 Уральск
7	Жалпакталское ГХ	Жалпакталский с/о	с.Жалпактал	ГРП-1	ул.Масалиева	0,6	0,3		18000	РДГ-150В	АГРС-Жалпактал
8	Жалпакталское ГХ	Жалпакталский с/о	с.Жанажол	ГРП-2	с.Жанажол	0,6	0,3		7100	РДГ-50В	АГРС-Жалпактал
9	Зеленовское ГХ	Переметное	с.Переметное	ГРП-1	ул.Мостовая	0,6	0,3		18000	РДГ-150В	АГРС-Переметное
10	Зеленовское ГХ	Новенький	с.Новенький	ГРП-4	на въезде в п.Новенький	0,6	0,3		7100	РДГ-50В	АГРС-Переметное
11	Казталовское ГХ	с.Караоба	с.Караоба	ГРП-5	ул.Г.Караша	0,6	0,3		7100	РДГ-50В	АГРС-Караоба
12	Казталовское ГХ	с.Кушанкуль	с.Кушанкуль	ГРП-6	ул.Бегалиева	0,6	0,3		7100	РДГ-50В	АГРС-Караоба
13	Приуральное ГХ	Даринский с/о	с.Даринск	ГРП-1	с.Даринск	0,6	0,3		7300	РДГ-80В	АГРС-Даринск

14	Приуральное ГХ	с. Володарка	с. Володарка	ГРП-2	с. Володарка	0,6	0,3	7300	РДГ-80В	АГРС-Дарьинск
15	Приуральное ГХ	с. Трекино	с. Трекино	ГРП-3	с. Трекино	0,6	0,3	7100	РДГ-50В	АГРС-Дарьинск
16	Приуральное ГХ	с. Январцево	с. Январцево	ГРП-4	с. Январцево	0,6	0,3	7300	РДГ-80В	АГРС-Январцево
17	Приуральное ГХ	с. Достык	с. Достык	ГРП-5	с. Достык	0,6	0,3	7300	РДГ-80В	АГРС-Фурманова
18	Таскалинское ГХ	Таскалинский с/о	с. Таскала	ГРП-1	ул. Пушкина	0,6	0,3	7300	РДГ-80В	АГРС-Каменка
19	Таскалинское ГХ	с. Амангельды	с. Амангельды	ГРП-3	ул. Джамбула	0,6	0,3	7100	РДГ-50В	*АГРС-Чижа1
20	Таскалинское ГХ	с. Мерей	с. Мерей	ГРП-4	ул. Тайманова	0,6	0,3	7100	РДГ-50В	АГРС-Каменка
21	Таскалинское ГХ	с. Чижа	с. Чижа	ГРП-5	ул. Мендешова	0,6	0,3	3550	РДГ-50Н	АГРС-Чижа1
22	Таскалинское ГХ	с. Мереке	с. Мереке	ГРП-6	при выезде с. Мереке	0,6	0,3	7100	РДГ-50В	АГРС-Подтяжки
23	Жанибекское ГХ	п. Жанибек	п. Жанибек	ГРПБ-1	п. Жанибек. ул. Иманова	12	3,0	7300	РДГ-80В	АГРС-Кайраг
24	Чингирлауское ГХ	с. Чингирлау	с. Чингирлау	ГРПБ-1	ул. Муратбаева	12	3,0	6 700	РДБК-1П-100	АГРС-Жанатапап
								232 850		

Директор

Омаров Б.А.

Главный инженер

Ибасов Х.С.

Разработал:
начальник ПТО Бердышев С.Ю.

