

**Информация о наличии свободных и доступных мощностей ЖТФ АО «QAZAQSGAZ AİMAQ»  
на 01.01.2026 года.**

\*

№	Наименование АГРС	Тип регулятора давления	Производительность (мощность) м3/час	Фактическая загруженность м3/час	Свободная мощность м3/час
1	АГРС Талдықорған	TARTARINI BFL- SRS/40*150; FL/150*300SRS-R	100 000	46 500	53 500
2	АГРС Талғар (линия г. Талғар)	РДУ – 80/80; РДО- 32.	50 000	37 800	12 200
3	АГРС Байсерке	БРМ 100/25; РДМ 50/150	50 000	15 500	34 500
4	АГРС Сарыөзек	РТП – 100/100 РТП – 50/100	30 000	2000	28 000

\*Согласно предоставленных данных УМГ «Алматы» АО «Импульс Центральная Азия»

**Директор**

**А. Ермали**

Согласовано:

Главный инженер

Ж.Алишев

Начальник ПТО

А.Арысбаев

Начальник ССирГ

Д.Осербаев

