

Техническая характеристика головных ГРП в г. Алматы

на 2026 год

№ п/п	Район (ТХ)	Наименование, № ГТРП	Местоположение, адрес	Рабочее давление, МПа		Производительность (мощность), тыс. м ³ /час		Тип регулятора
				входное	выходное	Проектная	Фактическая	
1	Алматы	ГРП-Гульдер	пр. Рыскулова, 43	0,6	0,3	100	95	РДО-1(16-200) - 2 шт.
2	Алматы	ГТРП-3 "Шығыс"	Кульджинский тракт - Тагтарский тракт - пр. Рыскулова	0,6	0,3	180	130	РДП-200-2 шт.
3	Алматы	ГРП-122	ул.Бурундайская ул.Северное кольцо	0,6	0,3	25	25	БРДБК-200, РДБК-200
4	Алматы	ГРП-109	мкр. Дорожник речка Алматинка	0,6	0,3	6	6	РДУК-100-50
5	Алматы	ГРП-126	мкр. Коинкус	0,6	0,3	3	3	2РДБК-50
6	Алматы	ГРП - 104	мкр. Айнабұлақ-1 д. 7	0,6	0,3	6	6	2РДУК-100-50
7	Алматы	ГРП - 114	мкр. Карасу	0,6	0,3	6	6	РДБК-100

Директор

А. Сапаров



Handwritten signature in blue ink.