

**Информация о наличии свободных и доступных мощностей ППФ АО «QAZAQGAZ AİMAQ» на 1 квартал 2026 года**

п/п №	Район	Наименование ГРС/АГРС или №	Рабочее давление, МПа		Пропускная способность м³/час	Фактическая загруженность	Свободная и доступная мощность	Факт. загруженность в процентном соотношении
			Вх.давл.	Вых.давл.				
1	г.Шымкент	1	17,5	6	80 000	80 000	-	100%
2		4	19,9	6	105 000	117 000	12 000	111%
3		3	67	10,5	250 000	172 200	77 800	69%

\* Примечание:

- Максимальные часы нагрузки, зафиксированные в январь месяц 2026г.
  - Без учета выданных ТУ 2024-2025 гг. (229-022 м8/ч)
- Выводы: свободные мощности отсутствуют

**И.о. директора**

**Ауелбеков А.К.**

Согласовано:

**Начальник ПТО**

**Начальник ОСГ**

**Рахманов Н.С.**

**Куанышбеков Ж.Б.**

