

Информация о головных ГРП в разрезе районов и населенных пунктов Восточно-Казахстанской области по состоянию на 2 квартал 2026 года

№ п/п	Район (ГХ)	Сельский округ, с/о	Населенный пункт	Наименование, № ГРП	Местоположение, адрес	Рабочее давление, МПа		Производительность (мощность), тыс. м3/час		Тип регулятора
						Входное	Выходное	Проектная	Фактическая	
1	Зайсанский	Зайсан г/о	г.Зайсан	ГРП-Зайсан	Северо-восточная сторона города	0,5	0,3	7,85	6,75	РДГ-80Н
2	Зайсанский	Зайсан г/о	г.Зайсан	ГРПШ-Зайсан	Северо-восточная сторона города	0,5	0,3	1,5	1,3	РДГ-50В
3	Зайсанский	Карабулакский с/о	с.Карабулак	ГРПШ №2	Юго-восточная сторона поселка	0,5	0,3	1,5	1,3	РДГ-50В
4	Зайсанский	Кенсайский с/о	с.Кенсай	ГРПШ №1	Правая сторона въезда в поселок	0,5	0,003	0,9	0,7	РДНК-1000
5	Зайсанский	Айнабулакский с/о	с.Айнабулак	ГРПШ №4	Левая сторона въезда в поселок	0,5	0,3	1,5	1,3	РДГ-50В
6	Зайсанский	Айнабулакский с/о	с.Кайнар	ГРПШ №3	Правая сторона въезда в поселок	0,5	0,003	0,9	0,7	РДНК-1000
7	Зайсанский	Дайырский с/о	с.Жамбыл	ГРПШ №5	Левая сторона въезда в поселок	0,5	0,003	0,9	0,7	РДНК-1000
8	Зайсанский	Сарытерекский с/о	с.Когелай	ГРПШ №6	Левая сторона въезда в поселок	0,5	0,003	0,9	0,7	РДНК-1000
9	Зайсанский	Сарытерекский с/о	с.Шалкар	ГРПШ №7	Левая сторона въезда в поселок	0,5	0,003	0,9	0,7	РДНК-1000
10	Зайсанский	Караталский с/о	с.Каратал	ГРПШ №8	Левая сторона въезда в поселок	0,5	0,3	1,5	1,3	РДГ-50В
11	Зайсанский	Караталский с/о	с.Улкен Каратал	ГРПШ №9	Левая сторона въезда в поселок	0,5	0,3	0,9	0,7	РДНК-1000

Директор ВКПФ АО "QAZAQGAZ AIMAQ"



Қабдешов О.Қ.