

**Информация о наличии свободных мощностей ШПФ АО "QazaqGas Almaq" на 2 квартал 2026 года**

№п/п	Район	Наименование или №ГРС/АГРС	Рабочее давление, МПа		Пропускная способность м3/час	Фактическая загруженность	Свободная и доступная мощность	Факт. загруженность в процентном соотношении
			Вх. Давл.	Вых. Давл.				
1	г. Шымкент	1	17,5	6	80000	80000	-	100%
2		4	19,9	6	105000	117000	-12000	111%
3		3	67	10,5	250000	172200	77800	69%

**\*Примечание:**

1. Максимальные часы нагрузки, зафиксированные в январе месяц 2026г.
2. Без учета выданных ТУ 2024-2025 гг. (229 022 м3/ч)

Выводы: свободные мощности отсутствуют

И.о.директора

Ауелбеков А.К.

Согласовано:

Начальник ПТО

Зам. начальника ОСГ

Рахманов Н.С.  
Аспирлина А.Ф.

