

Информация о наличии свободных и доступных мощностей ШПФ АО «QAZAQSGAZ ALMAQ» на 01.10.2026 г.

п/п №	Район	Наименование ГРС/АГРС	Рабочее давление, Мпа		Проектная способность м/час	Факт.загруженность м/час	Свободная и доступная мощность	Факт.загруженность в процентном соотношении
			Вх.давл.	Вых.давл.				
1	г.Шымкент	1	17,5	6	80 000	80 000	-	100
2		4	19,9	6	105 000	117 000	-12 000	111
3		3	67	10,5	250 000	172 200	77 800	68

*Примечание:

1. Максимальные часы нагрузки, зафиксированные в январь месяц 2026 г.
2. Без учета выданных ТУ

Заместитель главного инженера



Жандаров Н.Ш.

Согласовано:

Начальник ПТО  Рахманов Н.С.

Начальник ОСТ  Куанышбеков Ж.Б.