

Информация о ГРП по Западно-Казахстанскому производственному филиалу АО "QazaqGazAimaq" на 01.10.2026 г.

№ п/п	Район (ГХ)	Сельский округ, с/о	Населенный пункт	Наименование, № ГРП	Местоположение, адрес	Рабочее давление, МПа		Производительность (мощность), тыс. м3/час		Тип регулятора	Привязка к ГРС
						входное	выходное	Проектная	Фактическая		
1	СЭГС	Уральск	Уральск	ГРП-8	ул.Алма-Атинская-ул.Просторная	0,6	0,3	18000	18000	РДГ-150В	АГРС-1 Уральск
2	СЭГС	Уральск	Уральск	ГРП-10	ул.Циолковского	0,6	0,3	18000	18000	РДГ-150В	АГРС-1 Уральск
3	СЭГС	Уральск	Уральск	ГРП-23	ул. Сулутор, ул. Т. Шевченко	0,6	0,3	18000	18000	РДГ-150В	АГРС-2 Уральск
4	СЭГС	Уральск	п.Желаево	ГРП-ХПП	Желаевское ХПП	0,6	0,3	7300	7300	РДГ-80В	АГРС-1 Уральск
5	СЭГС	Уральск	Уральск	ГРПБ-58	ул.Московская, 7-ой мкр	0,6	0,3	6700	6700	РДБК-100В	АГРС-1 Уральск
6	СЭГС	Уральск	п.Желаево	ГРПБ-102	ж/д переезд Уральск-Бузулук	0,6	0,3	18000	18000	РДГ-150В	АГРС-1 Уральск
7	Жалпакталское ГХ	Жалпакталский с/о	с.Жалпактал	ГРП-1	ул.Масалиева	0,6	0,3	18000	18000	РДГ-150В	АГРС-Жалпактал
8	Жалпакталское ГХ	Жалпакталский с/о	с.Жанажол	ГРП-2	с.Жанажол	0,6	0,3	7100	7100	РДГ-50В	АГРС-Жалпактал
9	Зеленовское ГХ	Переметнинский с/о	с.Переметное	ГРП-1	ул.Мостовая	0,6	0,3	18000	18000	РДГ-150В	АГРС-Переметное
10	Зеленовское ГХ	Белесский с/о	с.Новенький	ГРП-4	на въезде в п.Новенький	0,6	0,3	7100	7100	РДГ-50В	АГРС-Переметное
11	Казталовское ГХ	Караобинский с/о	с.Караоба	ГРП-5	ул.Г.Караша	0,6	0,3	7100	7100	РДГ-50В	АГРС-Караоба
12	Казталовское ГХ	Кошанколский с/о	с.Кушанкуль	ГРП-6	ул.Бегалиева	0,6	0,3	7100	7100	РДГ-50В	АГРС-Караоба
13	Приуральное ГХ	Актогайский с/о	с.Даринск	ГРП-1	с.Даринск	0,6	0,3	7300	7300	РДГ-80В	АГРС-Дарьинск

